

UWAGA pom.2.24 pokój gościnny:
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować, a przewody wykorzystać do zasilania gniazd w nowej lokalizacji (T2/obw.A11, T2/obw.A12)
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T2/obw.A4)

UWAGA pom.2.28 toaleta:
- zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody PPW228 wykonać z istn. obwodu T2/obw.B4 (po zdemontowanym podgrzewaczu przepływowym)
- zasilanie pompy cyrkulacyjnej PC228 wykonać z istn. obwodu T2/obw.B3 (po zdemontowanym podgrzewaczu przepływowym)
- zasilanie elektroniki armatury wykonać z tablicy T2/obw.C8 (zabudować zabezpieczenie CLS6-B6/1)
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T2/obw.A4) poprzez czujniki ruchu i obecności (ozn.PIR-szt.3) załączania poszczególnych opraw

UWAGA pom.2.31 toaleta:
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T2/obw.A3) poprzez czujniki ruchu i obecności (ozn.PIR-szt.4) załączania poszczególnych opraw

UWAGA pom.2.33 pokój gościnny:
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować, a przewody wykorzystać do zasilania gniazd w nowej lokalizacji (T2/obw.A9)
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T2/obw.A3)

UWAGA pom.2.36 pokój gościnny:
- zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody PPW236 wykonać z istn. obwodu T2/obw.C6 (po zdemontowanym podgrzewaczu przepływowym)
- zasilanie pompy cyrkulacyjnej PC236 wykonać z istn. obwodu T2/obw.C7 (po zdemontowanym podgrzewaczu przepływowym)
- zasilanie elektroniki armatury wykonać z tablicy T2/obw.C8 (zabudować zabezpieczenie CLS6-B6/1)
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T2/obw.A3)





LEGENDA:

Oznaczenie	Opis
ksø110PVC	Projektowana kanalizacja sanitarna, PVC
K2	Istniejący pion kanalizacyjny
wø63,40,26inox	Projektowana woda zimna, ciepła, cyrkulacja Rurociągi stalowe, nierdzewne, zaciskane
	Istniejąca woda zimna
W1	Istniejący pion wody zimnej
	Grzejnik płytowy konwektorowy
co2ø32	Instalacja CO, miedziana lutowana lub zaciskana
CO3	Istniejący pion centralnego ogrzewania
	Istniejąca instalacja CO
	Ściana istniejąca / wyburzana
	Zabudowa karton-gips na pełną wysokość pom.
	Zabudowa karton-gips na wysokość 1,2m

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

5. PISUAR
Stelaż podtynkowy do pisuaru: GROHE Rapid SL, z GROHE Rapido U, 38786001
Przycisk bezdotykowy-Elektronika na podczerwień do pisuaru: GROHE Tectron Skate, 37321001
Pisuar: GROHE Bau Ceramic, 39438000

6. UMYWALKA WISZĄCA
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, h100cm: GROHE Rapid SL, 38541000
Umywalka wisząca 60 cm: GROHE ESSENCE, 39 565 00H
Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001
Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR
Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

6'. UMYWALKA WISZĄCA, NAŚCIENNA
Umywalka wisząca 60 cm: GROHE ESSENCE, 39 565 00H
Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001
Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR
Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

7. MISKA USTĘPOWA
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 100cm: GROHE Rapid SL
Przycisk spłukujący, montaż od góry, chrom: GROHE Nova Cosmopolitan
Miska ustępowa wisząca: GROHE ESSENCE
Deska sedesowa wolnoopadająca: GROHE ESSENCE

8. i 8' KABINA PRYSZNICOWA
System prysznicowy z deszczownicą, natynkowy z termostatem GROHE Euphoria System 260, 27615001
Brodzik 70x120x12cm: RADAWAY Doros F Compac, SDRFP1270-05
Syfon do brodzika: RADAWAY, R500
Kabina prysznic.: drzwi przesuwne 120cm: RADAWAY IDEA DWJ, (poz.8, 387016-01-01R) i lewy (poz.8', 387017-01-01L)

9. ZLEW GOSPODARCZY
Zlew gospodarczy 60x50cm bez otworu, z przelewem: KOŁO NOVA PRO, 5210000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa Grohe EURODISC COSMOPOLITAN , DN 15, 33772002

STAN ISTNIEJĄCY 1:125



Wizualizacja Sp. z o.o.
Adres: 45-131 OPOLE ul. Józefa Cygana 4
tel/fax (077) 442 82 00

STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy		BRANŻA: Elektryczna	
ZADANIE: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń		OBIEKT: Filharmonia Opolska Opole, ul. Krakowska 24	
TREŚĆ: Rzut I piętra pom. 2.24, 2.28,2.31,2.33,2.36 - Instalacja elektryczna			
OPRACOWAŁ: inż. A. Żakowicz	NR UPRAWNIEŃ: —	PODPIS:	DATA: 11.2020r.
PROJEKTANT: techn. J. Czentorycki	NR UPRAWNIEŃ: 325/94/Op	PODPIS:	SKALA: 1:25
SPRAWDZIŁ: mgr inż. H. Pawelec	NR UPRAWNIEŃ: 109/76/Op	PODPIS:	NR RYS. E3